

Comprovativo do Reporte de Indicadores 3

Candidatura

Designação PROJETO EFICIÊNCIA ENERGETICA ESEP_SEDE
Código Universal POSEUR-01-1203-FC-000149

Reporte

Estado Validado
Data de Corte 31-12-2021

Indicadores

Código	Designação	Unidade	Meta	Ex. Anterior	Ex. Atual
O.04.03.02.C	Redução anual do consumo de energia primária nos edifícios públicos	KWh/ano	456756,15		291796,00
O.04.03.04.C	Diminuição anual estimada das emissões de gases com efeito de estufa	Toneladas de CO2 equivalente	67,71		41,95
O.04.03.04.G	Edifícios da Administração Central apoiados com consumo de energia melhorado	Número	1,00		1,00
O.04.03.05.G	Área útil dos edifícios apoiados	m2	6682,20		6894,90
O.04.03.06.G	Área de isolamento térmico aplicado na envolvente opaca dos edifícios apoiados	m2	1672,00		1408,00
O.04.03.09.G	Potência instalada dos sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo a partir de fontes renováveis nos edifícios apoiados	kW	79,20		79,20
O.04.03.10.G	Diminuição da potência instalada em iluminação, interior e exterior nos edifícios apoiados	KW	36,81		36,81
R.04.03.05.P	Consumo de energia primária nos edifícios da administração central no âmbito da operação	Tep	30,87		43,22

Documentos

Tipo	Nome	Data de Criação	Utilizador
Anexo	auditoria final sede poseur.pdf	11/03/2022 17:31:13	201649942
Comprovativo	Comprovativo do Reporte de Indicadores 3.pdf	11/03/2022 17:44:16	

Anexo	certificado energético final sede poseur.pdf	11/03/2022 17:31:33	201649942
-------	--	------------------------	-----------

Resumo dos Dados:

Nome Beneficiário		NIF	
Submetido por	POSEUR	NIF	POSEUR
Data de Submissão	06-07-2022		